

FUJITSU

ارور کولرگازی فوجیتسو



علت	ارور
اختلال در بیم ریموت کنترل و یونیت داخلی	E00
مشکل ارتباط در یونیت داخلی و بیرونی کولر	E01
عملکرد نادرست سنسور دما اتاق	E02
اتصال کوتاه در سنسور دمای اتاق	E03
اختلال در عملکرد سنسور مبدل حرارتی	E04
اتصال کوتاه در سنسور دما مبدل حرارتی	E05
اختلال در عملکرد سنسور دما یونیت بیرونی	E06
اتصالات کوتاه در سنسور دما مبدل حرارتی	E07
اختلال در ورودی برد و منبع تغذیه	E08
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
نشستی مخزن برد کولر	E09
اختلال در سنسور دمای بیرونی	E0r
اتصال کوتاه در یونیت بیرونی کولر	E0b
اختلال در سنسور دمای لوله های تخلیه	Eoc
اتصال کوتاه در سنسور دمای تخلیه	E0d
گرم یا سرد بودن خروجی دستگاه	E0f
اختلال در برد کنترل دستگاه	E11
اختلال در عملکرد یونیت داخلی و خارجی	E12
ارسال سیگنال نادرست از سوی سیستم اسپیلت	E13
اختلال در حافظه دائمی کولر گازی	E14
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد