

Goodman®

ارور کولرگازی دووگودمن



| علت                                    | ارور                 |
|----------------------------------------|----------------------|
| بررسی سنسور دمای محیط                  | Fp                   |
| ضعیف شدن باتری ریموت کنترل             | Fb                   |
| سنسور دمای محیطی یونیت خارجی           | F1                   |
| اختلال در ترمیستور سیم پیچ یونیت داخلی | F4                   |
| اختلال در ترموستات بی سیم              | F5                   |
| دریافت خدمات                           | مشاهده عیب یابی ارور |

| علت                                   | ارور                 |
|---------------------------------------|----------------------|
| اختلال در ترمیستور شارژر داخلی        | F6                   |
| گرم شدن لوله دیس شارژر کولر           | L9                   |
| اختلال در دمای سیم پیچ یونیت<br>خارجی | Lc                   |
| تمیز کردن سیم پیچ یونیت داخلی         | C1                   |
| تمیز کردن سیم پیچ یونیت خارجی         | Co                   |
| دریافت خدمات                          | مشاهده عیب یابی ارور |

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار  
شما بوده، هست و خواهد